



Гарцев М.Г.	-	Начальник сектора по вопросам законности, правопорядка и безопасности отдела организационной работы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Яковлева Л.В.	-	Заместитель главного санитарного врача по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам (по согласованию)
Костров А.А.	-	Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района УНД ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу (по согласованию)
Маркова О.Б.	-	Председатель территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Чашина Н.Ф.	-	Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт, член регионального политсовета партии «Единая Россия» (по согласованию)

от администрации образовательного учреждения:

Черникова Инна Юрьевна	директор
ФИО	должность
Павлова Ирина Логиновна	заместитель директора
ФИО	должность

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

## 1. НАЛИЧИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ:

### 1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Павлова Ирина Логиновна, заместитель директора			
ФИО, должность			
Приказ №	7/Д	от	09.01.2017 г.
Удостоверение	41360	выдано	18.10.2016 г.

### 1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Павлова Ирина Логиновна, заместитель директора			
ФИО, должность			
Приказ №	7/Д	от	09.01.2017 г.
Удостоверение	14692409	выдано	30.11.2016 г.

**1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования**

**Павлова Ирина Логиновна, заместитель директора**

---

Приказ № 7/Д от 09.01.2017 г.  
Удостоверение 78-14799 выдано 17.07.2014 г.

---

**1.4. Ответственный за пожарную безопасность**

**Павлова Ирина Логиновна, заместитель директора**

---

Приказ № 1/Д от 09.01.2017 г.  
Удостоверение 18675917 выдано 20.10.2016 г.

---

**1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов - нет**

---

Приказ № - от -  
Удостоверение - от -  
Лифты ( пассаж.; грузопассаж.) в здании - этажей -  
Эксплуатируются ли на день составления акта

---

**1.6. Ответственный за охрану труда**

**Павлова Ирина Логиновна, заместитель директора**

---

Приказ № 7/Д от 09.01.2017 г.  
Удостоверение 39381 выдано 03.06.2015 г.

---

**2. НАЛИЧИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ И ПРАВОУСТАНОВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:**

**2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52**

Гражданского кодекса РФ)

---

учредительный договор

**Устав (новая редакция), утвержденная распоряжением Комитета по образованию № 5868-р**

**от 15.12.2015 г.**

---

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 № 796 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности»

**регистрационный № 1843 от 21.04.2016 года**

(№ лицензии, дата выдачи)



**5. УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ШТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
(если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов)

укомплектовано

**6. СВЕДЕНИЯ О КНИЖНОМ ФОНДЕ БИБЛИОТЕКИ - нет**

- число книг - \_\_\_\_\_, брошюр, журналов \_\_\_\_\_  
- фонд учебников \_\_\_\_\_  
- научно-педагогической и методической литературы \_\_\_\_\_

**7. ПОДГОТОВКА ЗДАНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ:**

- наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией  
01.06.2017 (дата акта)  
- наличие акта проверки готовности объекта водоснабжения к эксплуатации 02.06.2017  
( дата акта)  
- наличие акта проверки готовности ООО «ПетербургГаз» 13.06.2017  
( дата акта)  
- проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 07.04.2017г. № 3/17-4-17

**8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:**

8.1 состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) работает  
количество пожарных кранов 9 шт.  
комплектность пожарных кранов (укомплектовано, неукомплектовано) укомплектовано  
обслуживание внутреннего противопожарного водопровода \_\_\_\_\_

ООО «СтройСервисПроект», № 0372200010516000013-0166570-01 от 09.01.2017 года  
(наименование организации, № договора, дата)

8.2. обеспеченность огнетушителями  
-  
порошковые 34 шт.  
- углекислотные 18 шт.  
- необходимо приобрести 0 шт.

8.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)  
работает  
обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ООО «СтройСервисПроект», № 24 от 12.05.2017 года  
(наименование организации, № договора, дата)

8.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние (работает, не работает)  
работает  
обслуживание системы оповещения людей о пожаре

**ООО «СтройСервисПроект», № 24 от 12.05.2017 года**

(наименование организации, № договора, дата)

8.5. наличие аварийного освещения и его состояние

**нет**

8.6. обеспеченность электрическими фонарями, количество

**есть, 3 шт.**

8.7. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания

**есть**

8.8. состояние путей эвакуации

**удовлетворительное**

8.9. наличие актов проведения учений по плану эвакуации

**есть**

8.10. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций № б/н от 25.06.2017 г.

( дата и № акта)

**9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ:**

9.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

- площадь участка **1772** ,

- ограждение территории и его состояние

**есть, хорошее**

- спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования **нет**

- наличие вновь оборудованных спортивных площадок

**нет**

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

**нет**

- проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению

**нет**

**9.2. Состояние инженерных сетей в образовательном учреждении:**

- водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное – указать источник **централизованное, ГУП «ТЭК СПб»**

Обеспечение горячим водоснабжением:

помещений

мед.пункта

-

-санитарных узлов

**есть**

-душевых спортивных залов

-

- учебных помещений начальных классов

-

- кабинетов физики, химии

-

- кабинетов черчения, рисования

**есть**

-мастерских трудового обучения

-

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-

химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) нет

- канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние исправна, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

- вентиляция - естественная

Наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

- в учебных кабинетах -

- в лабораториях (в т.ч. вытяжных шкафов в каб. химии) -

- в бассейне -

- в мед.пункте -

- в мастерских трудового обучения -

- в санитарных узлах, душевых -

- в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря -

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) нет

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем нет

(№, дата акта, наименование проводившей организации)

**9.3. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции ООО «Профилактика», № 4 от 30.11.2016 года**

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

Наличие акта выполненных работ (№, дата) 878 от 16.05.2017 года

**9.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых отходов**

**ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», № 21/51/01/277/01-02017 от 27.12.2016 г.**

(№, дата договора, наименование обслуживающей организации)

**9.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении:**

- люминесцентное да

- лампы накаливания да (энергосберегающие)

- наличие протоколов измерений уровней искусственно освещенности

№ 91500/7-0810 от 08.10.2012 года Центр метрологии, испытаний и охраны труда

(№, дата, наименование организации, результаты)

- наличие и состояние защитной арматуры на светильниках

имеется, удовлетворительное

- наличие перегоревших ламп (в%) 20

- наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп да

**9.6. Обеспеченность учебной мебелью: обеспечены**

- приобретено - (количество комплектов) размеры -

- выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых размеров -

- наличие маркировки на мебели в классах -

- наличие сертификатов на вновь приобретенную мебель -

**9.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов: нет**

количество - \_\_\_\_\_, в том числе впервые оборудованных - \_\_\_\_\_ пл -

- набор помещений при залах (в т.ч. санузлов, душевых) - \_\_\_\_\_

- санитарно-техническое состояние помещений и оборудования

- наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту - \_\_\_\_\_

**9.8. Подготовленность кабинета информатики:**

- количество кабинетов 1 тип мониторов жк

- площадь на 1 рабочее место 4,8 м 2

- ориентация помещения восток

- наличие естественного и искусственного освещения есть

- наличие соответствующей требованиям мебели соответствует

- наличие акта проведения заземления № 4/7-4-17 от 07.04.2017 г., ООО «ЭЭС»  
(№, дата акта, наименование

организации)

Наличие протоколов измерений ЭМИ Протокол № 1996/10-Э от 23.10.2014 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Приморском,  
Петроградском, Курортном и Кронштадтском районах.

(№, дата акта, наименование организации)

**9.9. Организация питьевого режима:**

- наличие и достаточность стационарных питьевых фонтанчиков, оборудование их ограничительными кольцами - \_\_\_\_\_

- наличие договоров на поставку бутилированной питьевой воды (№, дата, наименование организации) - № 0372200010517000001-0166570-01 от 26.05.2017 года ООО «Импульс»

- наименование питьевой воды ООО «Вартемяжская»

- объем поставок 5700 литров

**9.10. Медицинское обслуживание обучающихся: отсутствует**

- состав помещений и их санитарно-техническое состояние - \_\_\_\_\_

наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПиН

- кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного заведения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)

**9.11. Наличие и состояние пищеблока: отсутствует**

№ п/п	Наличие столовой или буфета	Обеденный зал, количество посадочных мест	Наличие условий для мытья рук	Обеспеченность технологическими и холодильным оборудованием и его исправности	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	санитарно-техническое состояние
----------	-----------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:

- технологическое \_\_\_\_\_ (количество единиц)
- холодильное \_\_\_\_\_ (количество единиц)

Тип горячего водоснабжения на пищеблоке (от городской централизованной сети, от котельной и т.п.)

Наличие резервного автономного устройства горячего водоснабжения с разводкой по системе

Обеспечение условий для мытья кухонной посуды \_\_\_\_\_

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями

Канализация пищеблока:

- наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети

- наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камере хранения пищевых отходов

- наличие оштукатуренных коробов (без ревизий) на канализационных стояках в производственных и складских помещениях

- наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд

Вентиляция пищеблока:

тип вентиляции (общеобменная, приточно-вытяжная, локальная вытяжная)

наличие паспортов на вентустановки (№, дата)

Наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

№, дата, наименование обслуживающей организации)

**10. В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ВЫПОЛНЕННЫ  
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ**

1. Произведено покрытие лаком полов во всех кабинетах 2,3 этажей
2. Произведен косметический ремонт стен коридоров 1 этажа, танцевального зала, гардероба

**11. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ:** *замечаний нет.  
Считать готовыми к новому 2017-2018 учеб. году.  
Возможно дальнейшее функционирование.*

Заместитель председателя

*Чашина*

подпись

Рыкина Е.Е.  
ФИО

Члены Комиссии

*Пронина*

подпись

Пронина И.А.  
ФИО

*Привалова*

подпись

Привалова С.А.  
ФИО

*Гарцев*

подпись

Гарцев М.Г.  
ФИО

подпись

Яковлева Л.В.  
ФИО

подпись

Костров А.А.  
ФИО

подпись

Маркова О.Б.  
ФИО

подпись

Чашина Н.Ф.  
ФИО

ИТ администрации образовательного учреждения:

подпись

Черникова И.Ю.  
ФИО

подпись

Павлова И.Л.  
ФИО

Акт составлен

«31» июля

2017 года

**12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:**

Считать принятым к новому 2017-2018  
гг. году

Председатель Комиссии



Самохина Н.Г.

подпись

ФИО

**АКТ предъявления**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Абонентного отдела Северо-Западного района

Офиса "Энергосбыт" ГУП "ТЭК СПб"

контролер АО Юхович Е. С.

должность, Ф. И. О.

и представитель Абонента Ю.В. Дор. Д.Д.Т. Ткач директор

г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 53, м. реч. 402, 11483.037.3 № договора 3396.037.1

составили настоящий акт в том, что в соответствии с "Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в г. СПб", "Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок" и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом № 103 от 12. 03. 2013 г. предъявлены и испытаны установки и системы теплоснабжения абонента к отопительному сезону 2017/2018 гг в пределах границ балансового раздела по адресу:

пр. Ленинский, д. 51 - д. 42, 402, 3396.037.1  
пр. Ленинский, д. 53 - м. реч. 402, 11483.037.3

К-во ИТП 1

	Градус	Кил.грам		
	<u>градус</u>	<u>килограм</u>		
	<u>градус</u>	<u>килограм</u>		
Опрессовка и промывка систем ИТП	Выполнена опрессовка системы отопления на <u>6.0</u> кгс/см <sup>2</sup>	<u>да</u>	<u>да</u>	
	Выполнена промывка системы отопления <u>01.06.2017</u>	<u>да</u>	<u>да</u>	
	Выполнена опрессовка системы ГВС на <u>10.0</u> кгс/см <sup>2</sup>	<u>да</u>	<u>-</u>	
	Выполнена опрессовка системы вентиляции на <u>   </u> кгс/см <sup>2</sup>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	Выполнена промывка системы вентиляции	<u>-</u>	<u>-</u>	
	Выполнена опрессовка ИТП <u>10.0</u> кгс/см <sup>2</sup>	<u>да</u>	<u>-</u>	
	Выполнена опрессовка теплообменника на <u>   </u> кгс/см <sup>2</sup>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	Выполнена механическая чистка или химическая промывка теплообменника (акт абонента)	<u>-</u>	<u>-</u>	
Тепловая сеть	Выполнена опрессовка тепловых сетей от <u>   </u> до <u>   </u> на <u>   </u> кгс/см <sup>2</sup>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	Выполнена промывка тепловых сетей от <u>   </u> до <u>   </u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	Тепловая изоляция тепловых сетей имеется	<u>-</u>	<u>-</u>	
	Состояние отключающей арматуры на границе раздела удовлетворительное	<u>-</u>	<u>-</u>	
	Паспорт тепловой сети абонентом ведется	<u>-</u>	<u>-</u>	
Состояние ИТП	Вход в помещение имеет указатель "ИТП"	<u>да</u>	<u>-</u>	
	Входная дверь укреплена, замок в рабочем состоянии	<u>да</u>	<u>-</u>	
	Помещение ИТП освобождено от посторонних предметов	<u>да</u>	<u>-</u>	
	Косметическое состояние теплоцентра удовлетворительное	<u>да</u>	<u>-</u>	
	Стационарное освещение в ИТП	<u>да</u>	<u>-</u>	
	Тепловая изоляция трубопроводов имеется	<u>да</u>	<u>да</u>	
	Опознавательная окраска нанесена	<u>да</u>	<u>да</u>	
	Паспорта теплового пункта абонентом ведется	<u>да</u>	<u>-</u>	
	Схема ИТП имеется, соответствующая фактическому оборудованию и расположена на видном месте	<u>да</u>	<u>-</u>	
	Инструкция по эксплуатации ИТП имеется	<u>да</u>	<u>-</u>	
Температурный график системы отопления (вентиляции) имеется (в ячейку писать температурный график)	<u>95/70</u>	<u>95/70</u>		

Техническое состояние оборудования ИТП	Запорная арматура пронумерована в соответствии со схемой ИТП	да	да		
	Задвижка № 1 / задвижка № 2 (стальные)	да	-		
	На обратном трубопроводе установлена задвижка	да	-		
	Линия подпитки холодной воды выполнена согласно Правилам (отключающая арматура, ОК, спускник)	акт	-		
	Дроссельные устройства опломбированы через отверстия в 2-х болтах (отопление, вентиляция, ГВС)	да	-		
	Дроссельные устройства снабжены бирками с указанием диаметра отверстия (отопление, вентиляция, ГВС)	да	-		
	Бобышки и гильзы для измерения температуры установлены согласно Правилам ЦО/ГВС	да да	да -		
	Штуцеры для измерения давления установлены согласно Правилам ЦО/ГВС	да да	да -		
	Манометры установлены и имеют действ. клеймо госповерителя	да да	да да		
	Трехходовые краны установлены	да да	да да		
	Предохранительный клапан отрегулирован на 5,6 кгс/см <sup>2</sup> , имеется надпись / проверено на открытие акт	да да	да да		
	Сброс в канализацию выполнен с разрывом струи	да	-		
	Регулятор температуры в узле смешения ГВС	акт	-		
	Регулятор температуры на циркуляционном тр-де / шайба	-	-		
	Абонентский грязевик (фильтр) на тр-де прямой сетевой воды проверен на наличие сетки / открытие спускника	да да	-		
	Абонентский грязевик (фильтр) на тр-де обратной сетевой воды проверен на наличие сетки / открытие спускника	да да	-		
	Обратный клапан от обратного тр-да к РТ (ТРЖ) линии ГВС проверен	да	-		
	Обратный клапан на циркуляционном трубопроводе ГВС проверен	-	-		
	Паспорт теплоснабжения	да	-		
	Приказ на ответственного представителя и его заместителя	да	20.11.17	с.п.ч. М.С.С.М.	
Протоколы проверки знаний ответственного и его заместителя в комиссии с участием представителя Ростехнадзора	да	20.03.06.17	С.В.С.В.С.В.		
Доверенность	-	-			
Имеются нежилые помещения, переоборудованные из квартир	да нет	да -			
Нагрузки на нежилые помещения выделены в договоре теплоснабжения	да нет	да -			
Просроченная дебиторская задолженность: 01.05.2017	10,78	309 242,70			
Наличие дебиторской задолженности является несоблюдением требований подпункта 14 пункта 16 "Правилами оценки готовности к отопительному периоду", утвержденном приказом № 103					
Наличие УУТЭ	да	-			
Работоспособность УУТЭ	да	-			

Замечания представителя АО СЗР Филиала "Энергосбыт":

Представители сторон

Подпись / ФИО

Подпись / ФИО

Е. С. Юхович

Н.И. Павлова

## Акт готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 000074880 от 13.06.2017

г. Санкт-Петербург, представитель ПЭУ № 4 ООО «ПетербургГаз»:

Мастер Трушкин Кирилл Михайлович

представитель Павловой Ириной Логиновне

составили настоящий акт о том, что при приёмке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период по адресу: 197760, Санкт-Петербург, город Кронштадт, проспект Ленина, дом 51, литера А

1. Имеются в наличии в соответствии с Приложением № 13 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге», введенных в действие протоколом Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 7 по обеспечению безопасной эксплуатации систем газопотребления при подготовке жилых и общественных зданий к отопительному сезону:

1. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления, проверку дымовых и вентиляционных каналов и выполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации систем газопотребления при подготовке жилых и общественных зданий к отопительному сезону, из числа лиц прошедших обучение в рамках экзамены по «Правилам безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 №542.

Да

Журнал (пронумерованный и прошнурованный) с результатами ежедневной проверки на загазованность подвалов зданий расположенных на расстоянии до 50 м в обе стороны от подземного газопровода.

Да

Журнал (пронумерованный и прошнурованный) для регистрации результатов осуществления периодической проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

Да

Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией.

Не требуется

Заборные штуцера диаметром 25 мм для отбора проб на загазованность из каждого отсека подвалов зданий, расположенных на расстоянии от газопровода на расстоянии до 50 м.

Да

Информация в парадных зданиях о телефонах аварийной газовой службы ООО «ПетербургГаз» и Контакт-центра (горячая линия) т.610-04-04.

Да

2. Обеспечены в соответствии с Приложением № 13 «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге», введенных в действие протоколом Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 7 по обеспечению безопасной эксплуатации систем газопотребления при подготовке жилых и общественных зданий к отопительному сезону:

Герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвалах зданий, уплотнение мест пересечения газопроводами строительных элементов зданий.

Да

Надлежащее состояние подвалов, технических коридоров и подполий зданий, постоянное мониторингирование электроосвещения и вентиляции.

Да

2.3. Продухи в подвалах и технических подпольях, не имеющих вытяжной вентиляции \_\_\_\_\_

**Да**

2.4. Установка сигнализаторов загазованности в общественных зданиях с массовым скоплением людей (для учебных, лечебных и зрелищных учреждений, общежитий и ДР-) \_\_\_\_\_

**Да**

2.5. Наличие отверстий в крышках колодцев диаметром не менее 15-20 мм для проверки колодцев на загазованность без снятия крышек \_\_\_\_\_

**Да**

2.6. Постоянно поддерживать в исправном состоянии указательные знаки расположения колодцев подземных коммуникаций. \_\_\_\_\_

**Да**

2.7. Устранение замечаний, выявленных ГРО (нарушение охранных зон газопровода, прочие замечания - работа по уведомлениям). \_\_\_\_\_


**Не требуется**

Здание к зиме принято (фактическая дата)


13.06.2017

Здание к зиме не принято (повторная дата)

Представитель ПЭУ № 4 ГРО «Петербурггаз» мастер

Трушкин Кирилл Михайлович 

Представитель - владелец здания

Павлова Ирина Логиновна 



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Кронштадтского района

ул. Карла Маркса, д.15, г. Кронштадт,  
Санкт-Петербург, тел./факс: 311-25-50,  
тел. «доверия»: 299-99-99, тел. УНД: 718-25-61

03.07.2017 г. № 492-д.16-Н-319

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Директору  
ГБОУ ДОД ДДТ  
Кронштадтского района  
«Град чудес»

И.Ю. Черниковой

пр. Ленина, д.51,  
г. Кронштадт, Санкт-Петербург,  
197760

О рассмотрении обращения

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше обращение в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в здании Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д.51, подлежащего приемке к новому 2017- 2018 учебному году, сообщает, что на указанном объекте задаты нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу считает возможным принять вышеуказанное здание к новому 2017- 2018 учебному году.

Заместитель начальника Отдела

В.В.Беляев

03.07.2017  
311-25-50

012 № 352

07.07.2017